



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ХАСКОВО

Изх. №ПД-1369(7)/10.10.2025 г.

ниво на класификация:
TLP – WHITE

ДО
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ГР. КЪРДЖАЛИ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №41

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група „Перперек“

УВАЖАЕМИ Г-Н МЮМЮН,

Във връзка с Ваше уведомление с вх.№ПД-1369/12.08.2025 г. на РИОСВ - Хасково за инвестиционно предложение /ИП/ за „Реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група „Перперек“ **на основание чл. 6а, т.2** от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн. ДВ. бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомяваме следното:

ИП за „Реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група „Перперек“ **попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.**

С ИП се предвижда реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група „Перперек“, със следните подобекти:

Подобект № 1 – Реконструкция на магистрален водопровод от ПС „Бентонит“ до НР Жинзифово, реконструкция на ПС 1-ви подем включително допълнителен обем на черпателен резервоар 100 куб. м, реконструкция на ПС 2-ри подем, реконструкция на облекчителна шахта 150 куб. м, реконструкция на ПС Жинзифово 3-ти подем и допълнителен обем на черпателен резервоар 100 куб. м. ИП не включва водопроводните отклонения към селата, а само връзки към съществуващите водопроводни отклонения. Общата дължина на водопровода е около 9311 м.

Подобект № 2 – Разширение на напорен резервоар Жинзифово с 200 куб. м, магистрален водопровод до водопроводно отклонение за помпена станция Висока поляна. Водопроводно отклонение до помпена станция Висока поляна и от ПС Висока поляна до напорен резервоар Висока поляна, реконструкция на ПС Висока поляна. Общата дължина на водопровода е около 5516 м.

Подобект № 3 – Магистрален водопровод от водопроводно отклонение за помпена станция Висока поляна до водопроводно отклонение за напорни резервоари с. Мургово и с. Чифлик, водопроводно отклонение за напорен резервоар Чифлик. Общата дължина до водопровода е около 2595 м.

Подобект № 4 – Довеждащ водопровод от НР Чифлик до с. Мъдрец. Общата дължина на водопровода е около 2691 м.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.4
тел: +359 38 60 16 34, +359 38 60 16 28
e-mail: delovodstvo@riosv-hs.org
<https://haskovo-riew.egov.bg>



Подобект № 5 – Магистрален водопровод и водопроводно отклонение за напорен резервоар Мургово. Общата дължина на водопровода е около 3226 м.

Подобект № 6 – Магистрален водопровод от водопроводното отклонение за НР Мургово и с. Мъдрец до водопроводно отклонение за НР Перперек и водопроводно отклонение за НР Перперек. Общата дължина на водопровода е около 4705 м.

Подобект № 7 – Хранителен водопровод от НР Перперек до с. Сватбаре. Общата дължина на водопровода е около 1690 м.

Подобект № 8 – Магистрален водопровод от водопроводно отклонение за НР Перперек до НР Калоянци. Общата дължина на водопровода е около 2680 м.

Подобект № 9 – Хранителен водопровод от НР Калоянци до вътрешна водопроводна мрежа на с. Калоянци и с. Гняздово. Общата дължина на водопровода е около 3050 м.

По трасето на водопровода ще бъдат изградени шахти калници, шахти въздушници и регулатори за налягане. Във ВВМ на населените места ще бъдат монтирани сградни водопроводни отклонения с ТСК ф3/4“, захранващи жилищните сгради по улицата и ПХ ф80. В чупките на водопровода ще бъдат изградени опорни блокови. Главните водопроводни клонове ще бъдат обезпечени със СК ф80. Тръбите ще бъдат положени на пясъчна подложка засипани с дребнозърнеста баластра. Цялата водоснабдителна група „Перперек“ ще бъде захранена с питейна вода от съществуващия в момента водопровод към с. Жинзифово, който се захранва от водоснабдителната мрежа на гр. Кърджали, която се водоснабдява от язовир Боровица.

Общата дължина на целия обект е 34 834 м.

Към настоящия момент съществуващия водопровод до НР Жинзифово е предвидено да подава вода към селата Седловина, Широко поле, Звезделина, Скалище, Гъсково, Орешница, Болярци, Жинзифово. След НР Жинзифово няма изградени магистрални водопроводи за подаване на вода към изброените населени места.

Към настоящото ИП е предвидено и водоснабдяване и на селата Висока поляна, Чифлик, Мъдрец, Мургово, Горна крепост, Долна крепост, Люляково, Сватбаре, Перперек, Калоянци, Гняздово.

Селата Мъдрец и Сватбаре не са водоснабдени и не се обслужват от ВиК Кърджали. Останалите села предвидени за водоснабдяване се захранват от местни източници, но те не осигуряват достатъчно вода, поради тази причина е предвидено захранване на населените места с вода от водоснабдителната мрежа на гр. Кърджали.

След отклонението за с. Висока поляна магистралния водопровод продължава в посока с. Чифлик. При с. Чифлик има отклонение захранващо селата Чифлик, Мъдрец, Мургово, Долна крепост и Горна крепост. С отклонение се захранва съществуващ НР Чифлик, от там е предвидено да се изпълни хранителен водопровод до с. Мъдрец. От отклонението за съществуващ НР Люляково се захранват и съществуващите напорни резервоари на селата Мургово, Долна крепост и Горна крепост.

След отклонението при с. Чифлик магистралния водопровод продължава към село Перперек, с водопроводното отклонение към съществуващ НР Перперек се осигуряват водни количества за с. Перперек и с. Сватбаре. От НР Перперек е предвидено да се изпълни хранителен водопровод до с. Сватбаре.

След отклонението за с. Перперек магистралния водопровод продължава до съществуващ НР Калоянци. От НР Калоянци се подава вода за с. Калоянци и с. Гняздово.

Предвижда се запазване на съществуващата схема, като се увеличи капацитет ѝ за провеждане на водното количество и за новите населени места. След НР Жинзифово се предвижда изграждане на нов гравитачен магистрален водопровод захранващ селата Висока поляна, Чифлик, Мъдрец, Мургово, Горна крепост, Долна крепост, Люляково, Сватбаре, Перперек, Калоянци, Гняздово.

При село Висока поляна ще се изпълни водопроводно отклонение от магистралния водопровод към съществуващ напорен резервоар (НР) с обем 120 куб. м през съществуваща помпена станция.

Следващото водопроводно отклонение по пътя на водата е за съществуващ НР Чифлик с обем 240 куб. м, от който резервоар се предвижда и нов хранителен водопровод за с. Мъдрец.

От отклонението на НР Чифлик е предвиден магистрален водопровод и отклонения за селата Мургово, Горна крепост, Долна крепост, Люляково, където водата се подава в съществуващи напорни резервоари.

Следващо водопроводно отклонение за съществуващ НР Перперек с обем 180 куб. м, кота терен – 331.00, кота вл.тр. – 331.30, кота хр.тр. – 327.40.

От НР Перперек е предвидено изпълнение на нов хранителен водопровод за с. Сватбаре.

Магистралния водопровод завършва при НР Калоянци с обем 250 куб. м, кота терен 363.50. кота ГВН 363.90, кота вл.тр. – 364.10, кота хр.тр. – 361.70. От НР Калоянци се подава вода към селата Калоянци и Гняздово.

Трасето на водопроводите, предмет на ИП, **не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но част от него попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - 33 ВГ0001032 „Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите и 33 ВГ0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите.**

Инвестиционното предложение **не подлежи** на процедура по задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Глава шеста, Раздел III от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), тъй като предвидените с ИП дейности/обекти не попадат в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на ЗООС и същото не представлява разширение или изменение на инвестиционно предложение по тези приложения по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона.

Обръщаме внимание, че съгласно становище с изх. № ПУ-01-802/3//03.10.2025 г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив, реализацията на ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в него условия.

При проверка за **допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС**, бе установено, че реализацията на ИП е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони **33 ВГ0001032 „Родопи Източни”** и **33 ВГ0002013 „Студен кладенец”** при спазване на забраните определени със заповедите им за обявяване.

С оглед гореизложеното, предвид местоположението на ИП, при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горесцитираните защитени зони **33 ВГ0001032 „Родопи Източни“** и **33 ВГ0002013 „Студен кладенец”** от мрежата „Натура“ 2000 по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания, местообитания на растителни и животински видове и видове птици предмет на опазване в горепосочените близко разположените защитени зони;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове предмет на опазване в горепосочените близко разположените защитени зони;
- нарушаване целостта и целите на горепосочените близко разположените защитени зони;
- въздействие на предложените дейности, причинено поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения;

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция и разширение на външни водопроводи към водоснабдителна група „Перперек“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Приложение: копие от становище с изх. № № ПУ-01-802/3//03.10.2025 г. на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна на параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Хасково за промените.

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково

